

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 21 июня 2017 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			1		1
2	01.00-02.00			1		1
3	02.00-03.00			1		1
4	03.00-04.00			1		1
5	04.00-05.00			1		1
6	05.00-06.00			1		1
7	06.00-07.00			2		2
8	07.00-08.00			2		2
9	08.00-09.00			35		35
10	09.00-10.00			42		42
11	10.00-11.00			50		50
12	11.00-12.00			50		50
13	12.00-13.00			50		50
14	13.00-14.00			59		59
15	14.00-15.00			45		45
16	15.00-16.00			47		47
17	16.00-17.00			38		38
18	17.00-18.00			17		17
19	18.00-19.00			9		9
20	19.00-20.00			9		9
21	20.00-21.00			9		9
22	21.00-22.00			8		8
23	22.00-23.00			1		1
24	23.00-24.00			1		1

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 480


Суточный расход электроэнергии (А) 86

Сетевая организация Степаново



Гл. энергетик
М.П. Кукушкина
20 г.

Рыкованова О.Н.



М.П.
« 22 » июня 20 17 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)