

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 20 июня 2018 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			21		21
2	01.00-02.00			22		22
3	02.00-03.00			22		22
4	03.00-04.00			24		24
5	04.00-05.00			24		24
6	05.00-06.00			44		44
7	06.00-07.00			55		55
8	07.00-08.00			84		84
9	08.00-09.00			125		125
10	09.00-10.00			137		137
11	10.00-11.00			140		140
12	11.00-12.00			135		135
13	12.00-13.00			135		135
14	13.00-14.00			136		136
15	14.00-15.00			129		129
16	15.00-16.00			123		123
17	16.00-17.00			121		121
18	17.00-18.00			117		117
19	18.00-19.00			105		105
20	19.00-20.00			85		85
21	20.00-21.00			78		78
22	21.00-22.00			70		70
23	22.00-23.00			60		60
24	23.00-24.00			48		48

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 2 037

Суточный расход электроэнергии (А) 202

Сетевая организация _____

Гл. энергетик _____
М.П.
« ____ » _____ 20 ____ г.*



М.П.
« 22 » июня 20 18 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день. С 0:00 часов 20.06.18г. по 0:00 часов 20.06.18г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час)	00:00-	01:00-	02:00-	03:00-	04:00-	05:00-	06:00-	07:00-	08:00-	09:00-	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
			01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
АО "УКБП"	ТП-1158,	2037	21	22	22	24	24	44	55	84	125	137	140	135	135	136	129	123	121	117	105	85	78	70	60	48
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв.нужды)		126	1	2	2	4	4	5	5	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	5	2	2	2	2	2	1
ИТОГО:		2037	21	22	22	24	24	44	55	84	125	137	140	135	135	136	129	123	121	117	105	85	78	70	60	48
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	129	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	6	0	0	0	0
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	473	9	9	9	9	9	9	9	20	30	35	35	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	279	0	0	0	0	0	8	19	19	19	19	19	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	11	0
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	177	3	3	3	3	3	3	3	3	11	12	13	13	13	14	14	13	15	15	15	1	1	1	1	1
ИП Ртищева В.В.	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	79	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	7	7	7	7	7	7	6	4	5	4	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	176	4	4	4	4	4	4	4	6	6	8	9	11	11	11	11	9	9	9	9	8	9	8	7	7
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	145	4	4	4	4	4	4	4	4	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	4	4	4	4	4
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	304	0	0	0	0	0	11	11	11	15	14	14	16	16	16	20	20	20	20	18	17	18	17	15	15
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	71	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0
ИП Шаповалов С.Н.	ТП-1158,кл.8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	41	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	4	1	1	1	1	0	0	0	0
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	29	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0
ИТОГО:		1911	20	20	20	20	20	39	50	76	116	128	131	126	126	127	120	115	113	112	103	83	76	68	58	47

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____

Согласовано с сетевой организацией _____

