

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 20 июня 2018 года

по АО «УКБП» Договор № 000752ЭО от 01.05.16

(наименование потребителя)

ПС «Центральная яч.515,610; ПС «Автозапчасть» яч.327, ПС «Северная» яч. 11

(наименование объекта)

№105075225, 105076094, 808091554, 12031028

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			681		681
2	01.00-02.00			703		703
3	02.00-03.00			734		734
4	03.00-04.00			721		721
5	04.00-05.00			930		930
6	05.00-06.00			1522		1522
7	06.00-07.00			2655		2655
8	07.00-08.00			3249		3249
9	08.00-09.00			3391		3391
10	09.00-10.00			3401		3401
11	10.00-11.00			3116		3116
12	11.00-12.00			3025		3025
13	12.00-13.00			3210		3210
14	13.00-14.00			3161		3161
15	14.00-15.00			2896		2896
16	15.00-16.00			1961		1961
17	16.00-17.00			1385		1385
18	17.00-18.00			1094		1094
19	18.00-19.00			938		938
20	19.00-20.00			922		922
21	20.00-21.00			818		818
22	21.00-22.00			779		779
23	22.00-23.00			769		769
24	23.00-24.00			780		780

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 42 841

Суточный расход электроэнергии (А) 4 915

Сетевая организация _____

Гл.энергетик _____

М.П.

« _____ » _____ 20 _____ г.



М.П.

« 22 » июня 20 18 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в летний режимный день. С 0:00 часов 20.06.18г. по 0:00 часов 20.06.18г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час) Электропотребление (кВт.ч)*	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			АО "УКБП"																							
Автозапчасть	327	22 662	328	356	390	373	520	861	1 498	1 845	1 918	1 895	1 756	1 667	1 743	1 666	1 497	930	621	516	410	399	361	388	364	360
ПС Центральная	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС Центральная	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС Северная	11	20 179	353	347	344	348	410	661	1 157	1 404	1 473	1 506	1 360	1 358	1 467	1 495	1 399	1 031	764	578	528	523	457	391	405	420
АО "УКБП"		42 379	678	700	731	718	927	1 519	2 652	3 226	3 354	3 356	3 069	2 978	3 164	3 115	2 857	1 924	1 360	1 072	933	917	813	776	766	777
ИТОГО:		42 841	681	703	734	721	930	1 522	2 655	3 249	3 391	3 401	3 116	3 025	3 210	3 161	2 896	1 961	1 385	1 094	938	922	818	779	769	780
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ГСК "Старый гараж"	ТП-9,кл.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГСК "Луч"	ТП-4,кл.44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновский техникум приборостроения	ТП-1, кл.18	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО "Ультрамарин"	ТП-1	190	0	0	0	0	0	0	0	7	16	24	24	24	24	24	17	16	7	7	0	0	0	0	0	0
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,АЗС	238	3	3	3	3	3	3	3	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	5	5	5	3	3	3
ООО "АЗС Ульяновска"	ТП-2,кафе	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Арк-Трейд"	ТП-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		462	3	3	3	3	3	3	3	23	37	45	48	47	46	46	39	37	25	22	5	5	5	3	3	3

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель _____



Согласовано с сетевой организацией _____