

## ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 19 декабря 2018 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 2286

(наименование объекта)

ЦЭ6803В № 009072031008530

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			81		81
2	01.00-02.00			81		81
3	02.00-03.00			81		81
4	03.00-04.00			81		81
5	04.00-05.00			81		81
6	05.00-06.00			81		81
7	06.00-07.00			81		81
8	07.00-08.00			86		86
9	08.00-09.00			101		101
10	09.00-10.00			101		101
11	10.00-11.00			101		101
12	11.00-12.00			101		101
13	12.00-13.00			102		102
14	13.00-14.00			102		102
15	14.00-15.00			102		102
16	15.00-16.00			99		99
17	16.00-17.00			96		96
18	17.00-18.00			93		93
19	18.00-19.00			82		82
20	19.00-20.00			81		81
21	20.00-21.00			81		81
22	21.00-22.00			81		81
23	22.00-23.00			81		81
24	23.00-24.00			81		81

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 2138

Суточный расход электроэнергии (А) 3090

Сетевая организация \_\_\_\_\_



Гл.энергетик  
М.П.

**Рыкованова О.Н.**

«    »    20    г.

М.П.

« 21 » декабря 20 18 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

**Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день. С 0:00 часов 19.12.18г. по 0:00 часов 20.12.18г.**

Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.)	Номер ячейки фид.	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электropoтребление (кВт.ч)*																							
ПС "Ульяновская" 110/6 кВ, ТП-2231А	яч.1, яч.2	2138	81	81	81	81	81	81	81	86	101	101	101	101	102	102	102	99	96	93	82	81	81	81	81	81
Прирельсовая база "Сельдь"																										
Московское шоссе 46а																										
в том числе																										
АО "УКБП"		993	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41
<b>ИТОГО:</b>		<b>2138</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки фид.																									
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	96	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
ООО "ЭКО-Нефть"	ТП-2286	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ООО "Кварта"	ТП-2286	32	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
АО "Ульяновский механический завод"	ТП-2286	1006	40	40	40	40	40	40	40	43	45	45	45	45	45	45	45	45	43	40	40	40	40	40	40	40
<b>ИТОГО:</b>		<b>1145</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

\* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС, РП, ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель

Рыкованова О.Н.

Согласовано с сетевой организацией

