

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 16 декабря 2020 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				
		ВН	СН-1	СН-2	НН	ВСЕГО
1	00.00-01.00			21		21
2	01.00-02.00			21		21
3	02.00-03.00			21		21
4	03.00-04.00			21		21
5	04.00-05.00			21		21
6	05.00-06.00			21		21
7	06.00-07.00			21		21
8	07.00-08.00			21		21
9	08.00-09.00			43		43
10	09.00-10.00			69		69
11	10.00-11.00			71		71
12	11.00-12.00			68		68
13	12.00-13.00			83		83
14	13.00-14.00			70		70
15	14.00-15.00			78		78
16	15.00-16.00			65		65
17	16.00-17.00			71		71
18	17.00-18.00			69		69
19	18.00-19.00			61		61
20	19.00-20.00			33		33
21	20.00-21.00			33		33
22	21.00-22.00			33		33
23	22.00-23.00			33		33
24	23.00-24.00			33		33

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт)

1081

Суточный расход электроэнергии (А)

4,8

Сетевая организация _____



М.П.

« 17 » декабря 2020 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)

Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день с 0:00 часов 16.12.20г. по 0:00 часов 17.12.20г.

Наименование питающего центра (ПС,РП,ТП и др.)	Номер ячейки	Время (час)	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00	06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
			Электропотребление (кВт.ч)*																							
АО "УКБП"	ТП-1158,	1081	21	21	21	21	21	21	21	21	43	69	71	68	83	70	78	65	71	69	61	33	33	33	33	33
	Т-2, ТМ-400,																									
	10/0,4кВ																									
в том числе																										
АО "УКБП"(произв.нужды)		65	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	7	2	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2
ИТОГО:																										
В том числе субабоненты	Наименование пит. центра № ячейки																									
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.1	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	8	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.6	276	6	6	6	6	6	6	6	6	13	23	12	9	22	11	14	12	14	14	14	14	14	14	14	14
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.12	251	5	5	5	5	5	5	5	5	12	14	16	16	16	16	18	15	16	16	16	8	8	8	8	8
ООО "Амарант РПК"	ТП-1158,кл.16	106	2	2	2	2	2	2	2	2	5	8	7	8	8	8	8	7	7	7	7	2	2	2	2	2
ООО "Кравченко Групп Деливери"	ТП-1158,кл.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.3	41	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	3	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "КА АТМ"	ТП-1158,кл.10	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	4	8	8	4	8	8	8	3	3	3	3	3
ООО "КС Техника"	ТП-1158,кл.11	79	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	7	7	8	7	5	5	7	7	7	0	0	0	0	0
ИП Курдюкова	ТП-1158,кл.15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
Давыденко А.С.	ТП-1158,кл.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Антипова Е.В.	ТП-1158,кл.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП Мухамедзянов М.М.	ТП-1158,кл.14	47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2
ИП Смолин	ТП-1158,кл.7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Халитова Р.И.	ТП-1158,кл.5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		1016	18	18	18	18	18	18	18	18	41	67	70	67	76	68	73	62	68	66	59	31	31	31	31	31

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

Наименование ПС,РП,ТП и др.	№ ячейки, фидера	Тип прибора коммерческого учёта	№ счётчика	Примечание

Потребитель

Согласовано с сетевой организацией

