

ВЕДОМОСТЬ

результатов замера активной мощности

в режимный день 21 июня 2017 года

по АО «УКБП» Договор № 0202

(наименование потребителя)

ТП – 1158

(наименование объекта)

Меркурий № 23016961127

(тип прибора учета, № счетчика)

	Часы	Часовые активные мощности (кВт) (суммарные)				ВСЕГО
		ВН	СН-1	СН-2	НН	
1	00.00-01.00			28		28
2	01.00-02.00			29		29
3	02.00-03.00			29		29
4	03.00-04.00			30		30
5	04.00-05.00			30		30
6	05.00-06.00			54		54
7	06.00-07.00			69		69
8	07.00-08.00			113		113
9	08.00-09.00			127		127
10	09.00-10.00			135		135
11	10.00-11.00			128		128
12	11.00-12.00			120		120
13	12.00-13.00			127		127
14	13.00-14.00			131		131
15	14.00-15.00			135		135
16	15.00-16.00			129		129
17	16.00-17.00			132		132
18	17.00-18.00			127		127
19	18.00-19.00			125		125
20	19.00-20.00			104		104
21	20.00-21.00			96		96
22	21.00-22.00			92		92
23	22.00-23.00			82		82
24	23.00-24.00			66		66

В графе мощность указывается часовая мощность показаний электросчетчиков, определенная как разность показаний за полный час умноженная на коэффициент счетчика, тр/тока, тр/напряжения.

Суточный расход электроэнергии (кВт) 2238


Суточный расход электроэнергии (А) 196

Сетевая организация Шенанова



Гл. энергетик Рыкованова О.Н.
20 г.

Рыкованова О.Н.



М.П.
« 24 » июня 20 17 г.

Ведомость составил: Кукушкина Инна Сергеевна, инженер, 58-05-55 (доб.23-20)